



## Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/2707/17/HOZ  
Č.J.: SU/17/6909/HOI  
VYŘIZUJE: Hozdecká  
TEL.: 481 366 302  
E-MAIL: i.hozdecka@mu.turnov.cz  
DATUM: 4.12.2017

### OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje METROPROJEKT Praha a.s., IČO 45271895, náměstí I. P. Pavlova č.p. 1786/2, 120 00 Praha 2-Nové Město**

(dále jen "žadatel") podal dne 9.5.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

**SM, Ohrazenice - u TS č.779 - kabel NN, IE-12-4003959**

na pozemcích: stavební parcely 7, 11/1, 12, 22, 150, 152, 196, 535 a pozemkové parcely 25/17, 34/1, 35/1, 35/2, 53/1, 54, 55, 61, 63/1, 63/2, 64/1, 66/1, 66/6, 270/2, 275, 276/2, 278/5, 876/1, 883, 884, 885/1, 885/2, 919/1, 1044, 1045/1, 1264 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

#### Stavba obsahuje:

Jedná se o nové kabelové vedení AYKY-J 3x240+120 mm<sup>2</sup>.

Na pozemku parc.č. 66/6 je umístěna stávající dvousloupová trafostanice SM\_0779. Z rozváděče NN bude vytažen nový kabel AYKY-J 3x240+120mm<sup>2</sup>, který kolmo přejde přes komunikaci umístěné na pozemku parc.č. 883. Po překročení vozovky kabel zahne vpravo a podél pozemku parc.č. 25/3 povede směrem k pozemku parc.č.63/2. Následně kabel povede podél pozemku parc.č. 25/4, kde bude umístěna nová přípojková skříň SS100, kde povede podél pozemku parc.č. 25/4 a přejde komunikaci na pozemek parc.č. 63/1, kde bude umístěna nová přípojková skříň SS100, poté se kabel stejnou trasou vrátí k hranicím pozemku parc.č. 25/4 a povede podél komunikace k pozemku parc.č. 25/17, kde bude umístěna nová přípojková skříň SS100. Následně kabel povede ještě kolem pozemku parc.č. 25/17, dále bude pokračovat přes komunikaci a vstoupí na pozemek parc.č. 63/2. Na pozemku parc.č. 63/2 bude umístěna nová přípojková skříň SS100. Od této skříňě bude kabel uložen na pozemku parc.č. 63/2. V prostoru mezi pozemky parc.č. 63/2 a 63/1 povede kabel ke garážím umístěným na pozemku parc.č. 474. Poté zahne kabel vpravo a vstoupí na pozemek parc.č. 63/1, kde bude umístěna rozpojovací skříň SR502. V této skříni bude kabel zakončen. Od skříňě SR502 jsou vyvedeny tři kabely AYKY.

První kabelová větev bude tvořena z kabelu AYKY-J 3x120+70mm<sup>2</sup>. Tato větev povede od SR205 přes komunikaci pozemek parc.č. 884, po překročení tělesa komunikace kabel zahne vlevo a povede podél pozemku st.č.12, kde bude ve zdi umístěna přípojková skříň SS100 následně povede kabel dál uložen podél komunikace a RD č.p. 20. Po minutí pozemku parc.č. 60 kabel přejde komunikaci a v blízkosti garáže umístěné na pozemku parc.č. 481 bude umístěna nová přípojková skříň SS300. Následně se kabel vrátí stejnou trasou k pozemku parc.č. 60 a zahne vlevo. Podél pozemku parc.č. 608 vstoupí na pozemek parc.č. 1264, kde bude umístěna nová přípojková skříň SS100. Následně kabel přejde komunikaci a vstoupí na pozemek st.č. 196, kde v blízkosti RD č.p. 115 bude umístěna nová přípojková skříň SS100, od které se kabel vrátí zpět na pozemek parc.č. 1264, kde zahne vlevo. Podél hranic pozemku parc.č. 884 povede kabel až k hranici s pozemkem parc.č. 919/1, zde kabel přetne pozemek parc.č. 884 a vstoupí na pozemek parc.č. 1045/1, kde bude vedle stávající skříňě umístěna nová přípojková skříň SS100. Následně se kabel vrátí stejnou trasou na pozemek parc.č. 1264. Poté kabel překročí pozemek parc.č. 919/1 poté vstoupí na pozemek parc.č. 34/1, kde zahne vpravo a přes těleso potoku přejde na pozemek parc.č. 35/1. Následně přejde pozemek parc.č. 35/2 a vstoupí na pozemek parc.č. 919/1. V souběhu komunikace bude kabel pokračovat a následně protlakem přejde komunikaci na pozemku parc.č. 919/1. Na hranicích



pozemků parc.č. 919/1 a 285/4 bude umístěna nová přípojková skříň SS100. Od této skříň se kabel stejnou trasou vrátí zpět na druhou stranu komunikace a zahne vpravo. Poté bude kabel pokračovat podél komunikace, v plotě před RD č.p.90 bude umístěna nová přípojková skříň SS100. V této skříni bude kabel zakončen.

Druhá kabelová větev vycházející z rozpojovací skříň umístěné na pozemku parc.č. 63/1. Tuto větev bude tvořit jeden kabel AYKY 4x25mm<sup>2</sup>. Od rozpojovací skříň SR502 přejde komunikaci a zahne vpravo. Podél komunikace povede až do místa, kde zahne vpravo a přejde komunikaci následně v prostoru garáží umístěných na pozemku parc.č. 11/7 bude vedle stávající skříň umístěna nová přípojková skříň SS200. Zde bude kabel AYKY 4x25mm<sup>2</sup> zakončen.

Třetí kabelová větev vycházející z rozpojovací skříň SR502 bude tvořena z kabelu AYKY-J 3x240+120mm<sup>2</sup>. Kabel povede ve stejné trase jako vývod dvě tvořená kabelem AYKY-J 4x25mm<sup>2</sup> až do místa, kde bude osazena v oplocení nová přípojková skříň SS100 umístěné na pozemku parc.č. 55 před RD č.p.21. Následně kabel povede podél komunikace a oplocení uložen v zelném pásu. Poté kabel povede podél pozemku parc.č. 54 a st.č. 22. Na rohu RD č.p.74 bude umístěna nová přípojková skříň SS100, která z bezpečnostních důvodů bude umístěna v betonovém pilíři. Následně kabel povede podél pozemku parc.č. 54 a překročí vjezd na pozemek. Poté kabel přetne komunikaci umístěné na pozemku parc.č. 885/1. Následně kabel vstoupí na pozemek parc.č. 53/1, kde je umístěna rozvodná skříň kanalizace. Vedle této skříň bude umístěna nová rozpojovací skříň SR422.

Ze skříň SR422 budou vyvedeny dva nové kabely AYKY 3x120+70 a AYKY 3x240+120mm<sup>2</sup>.

První kabelová větev vycházející ze skříň SR422 bude tvořena z kabelu AYKY-J 3x120+70mm<sup>2</sup>.

Tento kabel po opuštění skříň přejde přes potok umístěný na pozemku parc.č. 53/1. Následně kabel vstoupí na pozemek parc.č. 885/1, kde v rohu u pozemků parc.č. 1062 a 280/2 bude umístěna přípojková skříň SS200 kterou kabel zasmyčkuje a kolmo přejde komunikaci k pozemku parc.č. 53/4. Podél tohoto pozemku bude kabel pokračovat k RD č.p.93 ve zdi tohoto RD bude umístěna nová přípojková skříň SS100. Z této skříň bude kabel pokračovat podél RD č.p.93 umístěn v komunikaci parc.č. 885/1. Po obejití pozemku parc.č. 53/5 bude kabel zasmyčkován novou přípojkovou skříni SS200 a bude pokračovat zpět k RD umístěném na pozemku st.č. 535, kde ve zdi bude umístěna nová přípojková skříň SS100 ve které bude kabel zakončen.

Druhá kabelová větev z rozpojovací skříň SR422 bude tvořit kabel AYKY-J 3x120+70mm<sup>2</sup>. Od nové rozpojovací skříň bude vyveden kabel AYKY-J 3x120mm<sup>2</sup>, který povede v souběhu potoka na pozemku parc.č. 53/1, poté zahne vpravo a vstoupí na pozemek parc.č. 876/1. Na souběhu hranic pozemků parc.č. 876/1 a 278/5 bude vedle stávajícího elektroměrového pilíře umístěna nová přípojková skříň SS100. Od této skříň bude kabel pokračovat podél komunikace a naproti RD č.p.96 přejde komunikaci, kde bude na pozemku parc.č. 152 umístěna nová přípojková skříň SS100. Od této skříň se kabel stejnou trasou vrátí přes komunikaci a zahne vpravo. Na pozemku parc.č. 276/2 bude umístěna nová přípojková skříň SS100 od této skříň bude kabel pokračovat podél komunikace, naproti RD č.p.11 kabel přejde komunikaci a vstoupí na pozemek parc.č. 66/1, kde bude ve zdi osazena nová skříň SS100. Od této skříň se kabel vrátí zpět k RD č.p.11, kde bude umístěna nová přípojková skříň SS100. Od této skříň kabel zahne vpravo a bude pokračovat podél komunikace a naproti RD č.p.28 kabel překročí komunikaci a vstoupí na pozemek st.č. 7, kde bude umístěna nová přípojková skříň SS100. Poté bude kabel pokračovat podél komunikace a na úrovni pozemku parc.č. 75/2 přejde komunikaci, kde bude u hranic pozemků parc.č. 876/1 a 275 umístěna nová přípojková skříň SS100 od této skříň bude kabel pokračovat podél pozemku parc.č. 270/2.

V prostoru branky k RD č.p.12 kabel zahne na pozemek parc.č. 270/2 a bude pokračovat podél plotu. V rohu oplocení bude umístěna nová přípojková skříň SS100. Od této skříň se kabel vrátí na pozemek parc.č. 876/1 a podél komunikace bude pokračovat až do místa, kde je umístěn stávající sloup venkovního vedení umístěný na pozemku parc.č. 886/1. Na tento podpěrný bod bude umístěna nová skříň. Z této skříň bude napojeno nové vedení na stávající venkovní vedení.

Stávající přípojky RD budou obnoveny v provedení nových kabelů CYKY-J 4x10mm<sup>2</sup>.

V některých případech bude nutné uložit nové vedení do země. Tyto hlavní domovní přípojky budou realizovány na náklady investora. Po realizaci budou tyto přípojky bezplatně převedeny do správy a majetku jednotlivých odběratelů.

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve



kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

**15 dnů od doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Turnov, stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8-12 hod. a 13-17 hod.).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 10, 11/7, 14, 18, 20, 21, 23/1, 25, 27, 28, 148, 149, 151, 228, 248, 390, 474, 481, 534, parc. č. 25/3, 25/4, 27/3, 29/1, 45, 53/4, 53/5, 57, 60, 65, 66/3, 66/4, 66/5, 74, 75/2, 270/1, 272/1, 278/3, 278/4, 280/2, 285/4, 287/2, 608, 886/1, 919/11, 1062 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Ohrazenice č.p. 73, č.p. 16, č.p. 21, č.p. 11, č.p. 12, č.p. 10, č.p. 90, č.p. 94, č.p. 89, č.p. 14, č.p. 139 a č.p. 54

Do 3 dnů od uplynutí lhůty pro vznesení námitek budou shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí, které bude vydáno do 7 dní, a účastníci řízení mají možnost se v této lhůtě seznámit se shromážděnými podklady v souladu s § 36, odst.3 správního řádu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení podle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zahájení územního řízení se účastníkům řízení podle § 85 odst 2, písm. b) uvědomuje veřejnou vyhláškou.

**Poučení:**

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Za správnost: Hozdecká Ivana

Ing. Eva Zakouřilová  
vedoucí stavebního úřadu

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Turnov a Obecního úřadu v Ohrazenicích, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Vyvěšeno dne: 7. 12. 2014

Sejmuto dne: 23. 12. 2014

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.



**Obdrží:**

Úřad města Turnov a obec Ohrazenice k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí.

Doručí se veřejnou vyhláškou:

- Právnímu nástupci po zemřelém panu Miroslavovi Smolíkovi, Ohrazenice č.p. 20, 511 01 Turnov.